



Bożenkowo dnia 23.08.2018 r.

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Bydgoszczy  
ul. Dąbrowskiego 4 85-158 Bydgoszcz,

Egz. nr .....

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 23.08.2018 r.

przez

**bryg. mgr inż. Rafał Marasz – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego (nr identyfikacyjny 76716, legitymacja służbowej 09/17),**

**mł. bryg. mgr inż. Marcina Kosiedowskiego – Starszego Specjalistę Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego (nr identyfikacyjny 76786, legitymacja służbowa 17/18)** legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5581.07.03.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 13.08.2108 r., zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1.

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1	Pani Magdalena Prekop - Dyrektor

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Magdalena Prekop – dyrektor, Pani Lidia Kęska – Starszy Administrator	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1.kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2.postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**Budynki domu pomocy społecznej w Bożenkowie przy ul. Nadrzecznej 1.**

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Pani – Magdalena Prekop – dyrektor Domu. Dom nadzorowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek domu pomocy społecznej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczony. W budynku DPS przeznaczonym dla mężczyzn znajduje się około 70 pensjonariuszy o ograniczonej zgodności poruszania – umysłowej i ruchowej.

Budynek zakwalifikowany do ZL V i ZL II.

Dla budynku zostały opracowane ekspertyzy techniczne uznane postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WZ-5595/128/09 z dnia 13 maja 2009 r., WZ-5595/129/09 oraz WZ-5595/130/09 z dnia 14 maja 2009 r. oraz WZ-5595/130/1/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Powierzchnia budynku:

- zabudowy 1801 m<sup>2</sup>,
- użytkowa 2622,18 m<sup>2</sup>,
- wysokość poniżej 12 m,

Kubatura 8243,00 m<sup>3</sup>.

Szczegółowy opis stanowi załącznik do protokołu – kopia instrukcji i części opisowej ekspertyzy.

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

Pani – Magdalena Prekop – dyrektor Domu.

Pani dyrektor w ramach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zobligowana jest do realizacji zadań z zakresu ppoż. w tym m.in. zapoznania pracowników z przepisami.

**4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2009 roku (protokół z styczeń 2009 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.\*

**5. Czynności zabronione**

§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. W trakcie czynności nie stwierdzono, by na terenie obiektu wykonywany były przedmiotowe prace.

**6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

§ 16. 1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 45, może być:

- 1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
- 2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
- 3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
  - a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonoego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia,

- bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,  
b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;  
4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;  
5) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;  
6) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Elementy wskazane powyżej zostały włączone na kanwie opracowywanych ekspertyz do analizy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WZ-5595/128/09 z dnia 13 maja 2009 r., WZ-5595/129/09 oraz WZ-5595/130/09 z dnia 14 maja 2009 r. oraz WZ-5595/130/1/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. likwidacja tych elementów nastąpiła w trakcie wykonywania warunków zastępczych, które zarządca obiektu spełnił. W związku z powyższym elementów zagrożenia życia ludzi nie ma na terenie obiektów.

#### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

#### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Obiekty wyposażony jest w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- hydranty wewnętrzne,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym,
- oświetlenie awaryjne,

#### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Protokoły z dnia:

- protokół nr 374/4/18 z dnia 6.07.2018 r., wykonany przez PROMIT – konserwacja systemu sygnalizacji pożaru Wykonał Marcin Szankowski,
- protokół z kontroli przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 6.08.2018 r., wykonany przez PROMIT Marcin Szankowski,
- protokół z przeglądu – okresowe kontroli przewodów kominowych nr 151/2018 z dnia 6.06.2018 r., wykonany przez Elżbieta Zajda,
- protokół z badań oświetlenia awaryjnego z dnia 6.04.2018 r., wykonany przez PROMIT Marcin Szankowski.
- protokół nr 10/04/2018 r., z przeprowadzonej kontroli i pomiaru oporności uziemienia z dnia 24.04.2018 r., wykonany przez Leszek Skraja

#### **10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Podręczny sprzęt gaśniczy zgodny normatywem w ilości : 22 gaśnic ABC 4 kg oraz GWG w kuchni ALS 20 w ilości 3 sztuk.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono.

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Budynek posiada następujące instalacje techniczne:

- elektryczną,
- odgromową,
- oświetlenia,
- przewodów kominowych

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

- protokół z przeglądu – okresowe kontroli przewodów kominowych nr 151/2018 z dnia 6.06.2018 r., wykonany przez Elżbieta Zajda,
- protokół nr 10/04/2018 r., z przeprowadzonej kontroli i pomiaru oporności uziemienia z dnia 24.04.2018 r., wykonany przez Leszek Skaja, - odgromówka,
- protokół z pomiarów instalacji elektrycznej nr 05/12/2016 sprawdzenia stanu izolacji elektrycznej z dnia 19.12.2016 r. wykonany przez Leszek Skaja,
- protokół z pomiarów instalacji elektrycznej nr 06/12/2016 sprawdzenia stanu ochrony przed porażeniami z dnia 19.12.2016 r. wykonany przez Leszek Skaja,
- protokół z pomiarów instalacji elektrycznej nr 07/12/2016 sprawdzenia stanu ochrony przed porażeniami – szybki samoczynne wyłączenie z dnia 19.12.2016 r. wykonany przez Leszek Skaja,
- Protokół kontroli palników z dnia 11.07.2018 r. wykonany przez Eugeniusz Drawc,

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Nie stwierdzono.**

Inne ustalenia:

W związku z eksploatacją obiektu należy zwrócić uwagę na: stan techniczny uszczelek w drzwiach pożarowych, ich regulację i sprawność techniczną windy.

**14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**Dyrektor**  
mgr *Marta Prekop*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BOŻENKOWIE  
ul. Nadrzeczna 1 86-031 Osielesko  
tel/fax 052 381-87-16  
NIP 554-11-03-205 REGON 001373170

Naczelnik Wydziału  
Kontrolno-Rozpoznawczego  
bryg. mgr inż. *Rafał Marasz*

*lidia kępczyńska*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

*Maria Korcedo*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)